



Expediente: 84/2023

AP-73-2023 y AP-101-2023
AP-101-2023
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 28 de marzo de 2023, se ha servido decretar lo siguiente:

“ÚNICO.- Autorizar el apeo de un ejemplar de *Pinus halepensis* con ID nº 127.545, situado en el Parque de San Jerónimo (AP-101-2023). De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO: Riesgo descarga eléctrica junto a línea de media tensión. Se solicita por Endesa autorización para proceder al apeo de un Pino situado en el Parque de San Jerónimo, al encontrarse a una distancia menor de lo permitido de una línea de media tensión corriendo peligro que produzca un arco eléctrico y con ello una descarga eléctrica. Se observan las puntas quemadas de haber tenido contacto con la línea eléctrica. **ESTADO GENERAL:** Inclinado con puntas de ramas quemadas. **OBSERVACIONES:** Es un ejemplar se encuentra inclinado sobre la línea eléctrica y corre peligro que pueda provocar un arco eléctrico que derive en una descarga o un incendio. Este apeo es solicitado por Endesa”.**

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.

El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

P.A.

La Adjunta a la Jefatura del Servicio

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación	4GvFdKxAgALs3i8yX38U2w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria del Pilar Dominguez-Adame Lanuza	Firmado	28/03/2023 11:15:37
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4GvFdKxAgALs3i8yX38U2w==		



FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (101/23) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable

1. **FECHA:** 24/3/2023
2. **SITUACIÓN:** Parque de San Jerónimo **DISTRITO:** Norte
3. **ESPECIE:** Pinus halepensis **Nº ID:** 127545
4. **P.C. (cm):** 123 cm **ALTURA (m):** 12 m **ALCORQUE (m):**
5. **LATITUD DE ACERADO:**
6. **LESIONES GRAVES:**
7. **ESTADO GENERAL:** Inclinado con puntas de ramas quemadas.

OBSERVACIONES: Es un ejemplar se encuentra inclinado sobre la línea eléctrica y corre peligro que pueda provocar un arco eléctrico que derive en una descarga o un incendio. Este apeo es solicitado por Endesa.

1. FOTOGRAFÍAS:



2. PLANO SITUACIÓN:

